

お客様各位

令和8年5月18日

時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日未明、源泉から八幡平温泉郷への引湯配管ルートにある湯ノ又公園の吊橋部分において、配管のジョイント部分の一部が破損いたしました。

このことにより、現時点で温泉郷への引湯量は通常時の6割程度となっており、濁りに加え一部区画においては温泉供給が停止しております。

段階的に解消する見込みではありますが、修繕工事には、数カ月程度の期間を要すると思われることからお客様におかれましては常に蛇口を開栓せず入浴時のみ温泉を使用するなど、可能な限りの節約に努めて頂きますようお願い申し上げます。

修繕工事が完了いたしましたら、改めてお知らせいたします。
何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

株式会社 八幡平温泉開発

Tel 0195-78-2030

fax 0195-78-2031